

# Vakuumtoilet

Vakuumtoilette/Vacuum toilet

Kære feriegæst  
Liebe Urlauber  
Dear holidaymaker



**DIN**  
FORSYNING

# Fakta om vakuumtoiletet

Fakten über/Facts about



## Kære feriegæst

Dette toilet er tilsluttet et vakuum-afløbssystem.

Systemet kan kun transportere almindeligt toiletaffald og toiletpapir.

Vat, hygiejnebind, bleer, aviser, beklædningsgenstande m.v. må **ikke** kastes i toilettet.

Dette vil tilstoppe systemet, og vakuumforbindelsen bliver i så fald afbrudt.



## Liebe Urlauber

Diese Toilette ist an einem Vakuum-abflusssystem angeschlossen.

Das System kann nur gewöhnlichen Toilettenabfall und Toilettenpapier transportieren.

Bitte **keine** Watte, Binden, Windeln, Zeitungen, Kleidungsstücke u.a.m. in die

Toilette werfen. Das Abflusssystem wird dadurch verstopft und die

Vakuumverbindung wird unterbrochen.



## Dear holidaymaker

This toilet is connected to a vacuum waste-pipe system.

The vacuum system can only transport ordinary toilet waste and toilet paper.

Please **do not** throw cotton wool, sanitary towels, nappies, newspapers, garments etc.

into the toilet. This would cause a blockage of the system and put it out of service.

# Vejledning til sommerhusejerne og udlejningsbureauerne




## Hvis dit toilet stopper til

Stopper dit toilet til, skal du først og fremmest finde ud af, om tilstopningen sidder i husets stik- eller DIN Forsynings hovedledning. Det skal du, så du ved, hvem du skal kontakte.


Første skridt er at gå ud på gaden og finde DIN Forsynings transportlomme. Transportlommen er markeret med en grå markeringspæl. Når du har lokaliseret transportlommen, skal du prøve at løfte gummiproppen af. Er der modstand og dermed vakuum, er det husets stikledning, der er tilstoppet. **Tilkald en slamsuger eller en VVS-installatør med suger.** Husk, at udskiftning af toiletter altid skal udføres af en autoriseret person.

Er gummiproppen let at fjerne, er det imidlertid hovedledningen, der er tilstoppet.

**Kontakt DIN Forsyning på 74 74 74 74 hurtigst muligt.**



Det er vigtigt, at der er monteret en transportlomme og en vakuumstikledningsventil på grunden, så der er mulighed for at lukke af for stikledningen, når toiletlet f.eks. skal udskiftes. Det er dit ansvar som grundejer at montere disse på grunden.



Når sommerhuset står tomt i en længere periode, er det en god idé at skylle ud et par gange for at undgå aflejringer i stikledningen samt lukke for både vakuumstikledningsventilen og brugsvandsstikledningsventilen. Er du i tvivl om, hvor brugsvandsstikledningsventilen befinder sig, kontakt da Klinting Vandværk.