

Vandmåler i husinstallation med kontrolèrbar kontraventil.


EL-FORSYNING TIL ELEKTRONISKE VANDMÅLERE.
 DE STEDER HVOR DER ER ELEKTRONISKE VANDMÅLERE SOM KRÆVER EL-TILSLUTNING, SKAL DER ETABLERES ET SPECIELT EL-UDTAG. DER KAN ANVENDES SAMME EL-UDTAG TIL VAND- OG VARME-MÅLEREN, HVIS DE ER PLACERET SAMME STED I EJENDOMMEN.

UDLEVERING AF MÅLERBESLAG!
 EFTER INDSENDELSE OM ANSØGNING AF VANDTILSLUTNING, HENVENDER MAN SIG TIL MÅLERAFDELINGEN. HER FÅR MAN UDLEVERET MÅLERBESLAG OG MÅLER.

VANDMÅLERE SKAL MONTERES FRIT TILGÆNGELIGT OG MED NØDVENDIG EKSPANSION I LEDNINGERNE.

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE VANDMÅLERE RETTES TIL MÅLERAFDELINGEN PÅ TELEFON [74 74 71 30](tel:74747130) ELLER [74 74 71 33](tel:74747133), ELLER PÅ E-MAIL TIL POST@DINFORSYNING.DK.

R. 19-09-2016

 Drift Vand		Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø			
		Tlf.: 74 74 74 74			
		Fax.: 74 74 74 10			
Projekt : Principskitse Vandmåler i husinstallation		Mål		Dato	Sign.
			Proj.	24-01-2008	jgj
			Tegn.	24-01-2008	anlg
			Drift ansv.		
		Tegn. nr. VD.1387.301			
Principskitse		Godkendt			
Ejd. nr.	Adresse:	Matr. nr. :			
Anlæg:		Sag Id.			
Fil sti: \Standarder					